

Opole, dnia.23.08.2013 r.

MT.2370.2.2013

## **DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO**

dot. „Opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej adaptację pomieszczeń magazynowo-szatniowych mieszczących się w budynku 'C' Komendy Miejskiej PSP w Opolu, na Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Opolu”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść pytań i wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwane dalej SIWZ):

1. Czy oferta powinna obejmować koszty nadzorów autorskich na budowie? Jeśli tak to ile nadzorów należy przyjąć do wyceny?

Odp.

**Oferta powinna obejmować koszty nadzorów autorskich na budowie (co wynika z §5, pkt. 3 załącznika nr 5 do SIWZ - umowa).**

**Przewiduje się max 36 pobyków w tym zakresie – dokładna ilość pobyków będzie ustalona z Zamawiającym w trakcie trwania inwestycji.**

2. Czy projektowany parking i dojazd znajdować się będzie na :  
-terenach zielonych  
-istniejącym parkingu.

Odp.

**Zamawiający nie narzuca miejsca umiejscowienia parkingu i dojazdu.**

**Projektowany parking i dojazd będzie rozmieszczony w zależności od zaproponowanego przez projektanta rozwiązania z uwzględnieniem istniejących potrzeb i możliwości oraz akceptacji Zamawiającego.**

3. Czy istniejące źródło ciepła posiada rezerwę na zasilanie central wentylacyjnych, czy należy przewidzieć rozbudowę źródła ciepła?

Odp.

**W razie wystąpienia takiej konieczności należy przewidzieć rozbudowę źródła ciepła.**

**Zdaniem Zamawiającego potrzeba taka powinna wynikać z analizy przeprowadzonej przez Wykonawcę.**

10017-214

4. Czy uzgodnieniu podlega koncepcja architektoniczna czy pełnobrażowa?  
( w drugim przypadku czy istnieje możliwość zwiększenia terminu opracowania).

Odp.

**Uzgodnieniu podlega koncepcja pełnobrażowa.**

**Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia – do dnia 13.12.2013 r - nie może ulec zmianie.**

5. Czy termin 13.12.2013 oznacza wykonanie dokumentacji i złożenie w Urzędzie Miasta czy uzyskanie pozwolenia na budowę w formie decyzji przed tym dniem?

Odp.

**Termin 13.12.2013 oznacza wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę w formie decyzji, do tego dnia.**

6. .Czy klimatyzacja w serwerowni i pomieszczeniu monitoringu musi być w 100 % rezerwowalna?

Odp.

**Klimatyzacja w serwerowni i pomieszczeniu monitoringu musi być w 100 % rezerwowalna.**

KOMENDANT MIEJSKI  
Państwowej Straży Pożarnej  
*Kielar*  
bryg. mgr inż. Paweł KIELAR